

Исх. №: 3824 /CA/NWCC/VC/AZ/2014

Москва, 2 апреля 2014

Кому: **А. В. Мельниченко**
Председателю правления ДНП «Холмы»

Копия: **А. А. Блажину**
Руководителю проекта ГК «Автодор»

Кас. Обращения ДНП Холмы

Уважаемый г-н Мельниченко!

ООО «СЗКК» выражает Вам своё почтение и в ответ на Ваш запрос №001 от 20.02.2014 касательно рассмотрения и согласования плана и продольного профиля газопровода Р=0,6 МПа Д160, пересекающего участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на ПК425 – 426, согласовывает документацию со следующими комментариями:

1. Местоположение газопровода (ПК 425+30) отличается от согласованной ранее трассы прокладки (ПК 424+80, см. письмо №1609 от 23/09/2011);
2. Газопровод строится в охранной зоне ЛЭП 500 кВ (30м по обе оси, см. Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160) и 3 м (лист 5, ПК 16+17 до ПК 17+62) горизонтальный просвет между фундаментом опор и газопроводом что меньше нормативного расстояния (10 м, п. 2.5.170 ПУЭ);
3. На продольном профиле следует добавить ПК основного хода, инженерные сети автомобильной дороги и границы земляного полотна.

Дополнительно, просим Вас предоставить в адрес ООО «СЗКК» экземпляр исполнительной документации по завершении строительно-монтажных работ по устройству газопровода.

Приложение:

1. Письмо ООО «СЗКК» №1609 от 23.09.2011 с приложениями.
2. Технические условия в бумажном виде;
3. Рабочий проект в бумажном виде.

С уважением



Винсан Кабанн
Заместитель Генерального директора