

ООО «БизнесСтройАльянс»

ПАСПОРТ  
Эксплуатационной скважины

Договор № \_\_\_\_\_ от «9» июля 2010г.

Заказчик: к/п Альпийские горки

Местоположение скважины: Солнечногорский район, д. Холмы,  
Московской области

Конструкция скважины

- 1 Общая глубина скважины: 205,6м
- 2 Обсадные колонны:
  - а) кондуктор  $\Phi$ : 168мм . от 0 до 92,8 м.
  - б) эксплуатационная  $\Phi$ : 133мм. От 92,8 до 161,8 м.
  - в) потайная  $\Phi$ : 108мм. От 161,8 до 205,6 м.
- 3 Рабочая часть фильтровой колонны: от 176,2 до 203,8 м.

Результат пробной откачки скважины

- 1 Уровень статический: 105,6м
- 2 Уровень динамический: 115,6м
- 3 Уровень насоса: 140м
- 4 Производительность насоса: 10м<sup>3</sup>
- 5 Рекомендуемый тип насоса: Грунфост SP 14А-33  
не более 10м<sup>3</sup>/час

Паспорт составлен на основе данных геофизических исследований.



09 июля 2010г.

*м. инженер* *Григорьев В.В.*