

Технические условия для присоединения № 4952 - 48/21 от 23.10.2013 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «Астерра Инвест»

Объект газификации: 4-е котельные с установкой 8-ми котлов «Vitoplex 100 PV1» фирмы «Viessmann» по два котла в каждой котельной, общей мощностью 1320 кВт, для теплоснабжения 4-х 36-ти квартирных жилых домов по адресу: Московская область, г. Балашиха, квартал Абрамцево г.о. Балашиха

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления. P=1,2 МПа D=80мм, проложенный к ГРПШ квартал Хомутово

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

017040

Условия и порядок газификации газоиспользующего оборудования жилищно-коммунальных, промышленных и иных объектов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работам в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
5. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха межрайгаз» извещение о начале таких работ.
6. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
7. Газификация объектов, установленной мощностью свыше 1 Гкал/час и при использовании технологического оборудования осуществляется на основании разрешения на использование газа в качестве топлива, полученного в установленном порядке.
8. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха межрайгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха межрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 0,8 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер

Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела

Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

= А. КЛЕПОВ 1.11.13г.
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

= А. КЛЕПОВ = 1.11.13г.
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

Приложение

к техническим условиям №4952 - 48/21 от 23.10.2013 г.

ГУП МО «Мособлгаз» имеет техническую возможность подачи природного газа 4-м котельным с установкой 8-ми котлов «Vitoplex 100 PV1» фирмы «Viessmann» по два котла в каждой котельной, общей мощностью 1320 кВт, для теплоснабжения 4-х 36-ти квартирных жилых домов по адресу: Московская область, г. Балашиха, квартал Абрамцево г.о. Балашиха в объеме 0,305 тыс. тут в год по действующим газопроводам.

Подача газа будет осуществляться с выходных сетей КРП-15.

Данные сведения являются неотъемлемой частью технических условий №4952 - 48/21 от 23.10.2013 г.

Заместитель Генерального директора-
Главный инженер

Е.Д. Шумейко