

**АКТ**

**приемки газорегуляторного пункта в эксплуатацию**  
Московская область, Балашихинский район, ДНП «Твой сад»  
 (адрес)

« 14 » 12 2018 г.

Комиссия, назначенная приказом № 22 от « 10 » декабря 2018г.  
 (№ приказа, дата)

в составе: председатель комиссии:

**председатель правления ДНП «Твой сад» Ануфриев В.В.**

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

подрядчик: **главный инженер ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ» Галкин А.И.**

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль:

**главный инженер ООО «ЭЛИТГАЗ» Киржайкин Р.В.**

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представитель эксплуатационной организации

**заместитель главного инженера ООО «ЭЛИТГАЗ» Алонцев Г.Л.**

(должность, инициалы, фамилия)

представитель органа Ростехнадзора:

**государственный инспектор Тихомиров С.Н.**

(должность, инициалы, фамилия)

рассмотрела проект и проверила исполнительно-техническую документацию, составленную на выполненные работы, в следующем составе:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов/ шт.
1.	Проект и пояснительная записка	40
2.	Строительный паспорт	5
3.	Заключение о проверке стыков физическими методами контроля	Заводское изделие
4.	Протокол механических испытаний стыков	Заводское изделие
5.	Паспорта на газовое оборудование	32
6.	Акт освидетельствования скрытых работ:	
	а) по строительной части, теплоснабжению, отоплению, вентиляции	2
	б) по монтажу электроосвещения, грозозащиты, заземления	1
7.	Акт ревизии оборудования	1

Комиссия произвела внешний осмотр ГРП, оценила качество работы и определила техническую готовность ГРП по следующим элементам:

№ п/п.	Элементы	Количество	Тип
1.	Здание ГРП	1	МРП-7000 зав. №4093
2.	Регуляторная установка:		
	а) регуляторы давления газа	2	РДП-50ВП
	б) предохранительно-запорные клапаны	2	КПЗ-50В
	в) фильтры газовые сетчатые	2	ФГС-1 DN50мм
	г) предохранительно-сбросной клапан	1	ПСК-25ПВ
	д) индикатор перепада давления	2	Delta 15/R
	е) краны	4	TEMPER
	ду 50мм	2	TEMPER
	ду 25мм (Ш)	1	TEMPER
	ду 25мм	6	TEMPER
ду 20мм (Ш)	4	TEMPER	
ду 15мм	4	TEMPER	
ду 15мм	7	LD Pride	
ж) кран кнопочный нормально закрытый ду15мм	2	14258 Rp1/2"x M20P1,5	

3.	Контрольно-измерительные приборы: а) манометр показыв. 0-1,0 МПа б) манометр показыв. 0-0,25 МПа	1 1	ДМ1-100Р ДМ1-100Р
4.	Средства телемеханизации	-	-
5.	Средства связи	-	-

Строительство ГРП выполнено по проекту шифр №РД-126.2018-ГСН  
разработанному ООО «Газстрой», г. Домодедово в 2018 году  
(наименование проектной организации)  
и согласованному с АО «Мособлгаз»  
(наименование организации)  
от « 22 » октября 2018г. за № 51713-Р

Строительная часть выполнена: ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ»  
(наименование организации)  
Монтаж газового оборудования выполнен АО «ГАЗСТРОЙ»  
(наименование организации)  
Строительство начато « 13 » ноября 2018г.  
закончено « 07 » декабря 2018г.

Комиссия считает, что строительно-монтажные работы по строительству ГРП выполнена в соответствии с требованиями СНиП по производству и приёмке работ по строительству систем газоснабжения.

На основании изложенного, комиссия считает здание и газовое оборудование ГРП принятыми в эксплуатацию « 14 » 2018 г.

Председатель комиссии:  
Председатель правления ДНП «Твой сад» Ануфриев В.В.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  
Подрядчик, Главный инженер  
ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ» Галкин А.И.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика, осуществляющий  
строительный контроль,  
Главный инженер ООО «ЭЛИТГАЗ» Киржайкин Р.В.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель эксплуатационной организации,  
заместитель главного инженера ООО «ЭЛИТГАЗ» Алонцев Г.Л.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Представитель органа Ростехнадзора  
государственный инспектор Тихомиров С.Н.  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)