

**Технические условия для присоединения № 2014 - 163/2 от «21» 12 2011 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** Дачное некоммерческое партнерство «Холмы»

**Объект газификации:** 161 жилое строение (с общим расходом газа 824 м<sup>3</sup>/час) ДНП «Холмы» в районе д.Холмы Солнечногорского района с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки ( 1-ый этап - 75 жилых строений)

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Газопровод высокого давления P=0,6 МПа D=150 мм, проложенный в районе д.Льялово, с прокладкой газопровода высокого давления P=0,6 МПа D=150мм

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

006226


## Условия и порядок газификации индивидуальных жилых домов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО «Мособлгаз» схемой газоснабжения всей территории застройки.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газоиспользующее оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Клинежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Клинежрайгаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

### Прочие условия:

1. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Клинежрайгаз».
2. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
3. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинежрайгаз».
4. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,54 МПа.
5. Газификации подлежат 75 жилых домов согласно приложению к заявлению.


Первый заместитель директора -  
главный инженер

  
\_\_\_\_\_ **А. А. Будкин**  
(И.О.Ф.)


Начальник ПТО

  
\_\_\_\_\_ **Н. В. Панфилова**  
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

  
\_\_\_\_\_ (дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

  
\_\_\_\_\_ (дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)