

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 674-13/18 от 21.02.2017**

на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства  
к сети газораспределения

(действительны в течение 3 лет)

*Технические условия подключения (технологического присоединения) подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.*

**Заявитель:** ДНП "Лидер"

**Объект газификации:** четыре жилых дома с максимальным часовым расходом газа 22,57 м<sup>3</sup>/час по адресу: Московская область, Балашихинский район, с разработкой схемы на 596 жилых домов, здание магазина и здание офиса продаж с максимальным часовым расходом газа 2903,11 м<sup>3</sup>/час.

В качестве источника газоснабжения могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС "Электроугли-2".

Обязательства ГУП МО «Мособлгаз» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилого строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение договора о подключении.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения 2 года.

Технические условия подготовлены без учета технической возможности подачи газа по технологически связанным магистральным газопроводам, принадлежащим ООО «Газпром трансгаз Москва» ГРС "Электроугли-2".

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

**Первый заместитель Генерального  
директора – Главный инженер**

**Начальник технического отдела**

Технические условия получены



Шумейко Е.Д.

Вуколов С.А.

01.03.2017, (дата, подпись, фамилия)

006536



ПАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

(ООО «Газпром трансгаз Москва»)

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

п. Газопровод, д. 101, корпус 1, поселение Сосенское,  
г. Москва, Российская Федерация, 108814  
Тел.: (495) 817-93-30, факс: (495) 817-06-77, телекс: 114280 GTM RU  
E-mail: info@gtm.gazprom.ru, http://moskva-tr.gazprom.ru  
ОКПО 00154329, ОГРН 1025000653920, ИНН/КПП 5003028028/997250001

30.03.2017 № 01/5282  
на № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*О технической возможности  
подачи газа*

ООО «Газпром трансгаз Москва» согласовывает техническую возможность подачи природного газа газоиспользующему оборудованию ДНП «Лидер», расположенному по адресу: Московская область, Балашихинский район, с максимальным газопотреблением 2,90311 тыс. куб. м/час начиная с 2017 года.

Подачу природного газа возможно будет осуществить через ГРС Электроугли-2 от газовых сетей ГУП МО «Мособлгаз».

Согласование выдано без учета ограничений по сетям ПАО «Газпром».

Срок действия данного заключения – 2 года.

**А.В. Бабаков**