



МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 499-261-65-97, E-mail: post@mosvodokanal.ru, ОКПО 03324418

Технические условия
на канализование
№ 21-3437/11 от 31.10.2011 г.

Наименование объекта ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Назначение объекта ЖИЛЬЁ
Адрес объекта М.О., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, С.П. МОЛОКОВСКОЕ, СХПК "КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД ИМ. ГОРЬКОГО" В РАЙОНЕ Д. ОРЛОВО, УЧ. 26
Заказчик НП "Содействие развитию рынка доступного жилья Лидер"

Стадия Рабочий проект

Канализование

Канализование объекта с объемом сточных вод - хозяйственно-бытовой сток 164,33 м³/сут, 6,85 л/с осуществить на сооружения насосной станции №8 ЦТОиЭНС Курьяновских очистных сооружений.

1. Выполнить проектирование и прокладку трубопровода напорной канализации от строящегося коттеджного поселка до приемного резервуара Н/С№8 Курьяновских очистных сооружений ПУ "Мосочиствод".
2. Показатели загрязнения сбрасываемых сточных вод не должны превышать установленных "Правилами приема производственных сточных вод в Московскую городскую канализацию"
3. Прокладку трубопровода осуществить согласно требований СНиП 2.04.03-85 п.4.2.
4. Исключить возможность сброса в карту Н/С№8 стоков содержащих механические включения, т.е. предусмотреть устройство в КНС поселка решеток с прозором 10мм.
5. Ввиду возможности возникновения аварийных ситуаций на системе напорных трубопроводов Курьяновских очистных сооружений, которые могут привести к снижению ее пропускной способности, необходимо предусмотреть устройство регулирующего резервуара при КНС поселка с емкостью не менее суточного объема стоков поселка.
6. Прокладку трубопровода выполнить из чугунных труб ВЧШГ.
7. На поворотном участке в районе водяной карты насосной станции №8 КОС запроектировать поворотный колодец с обустройством аварийного сброса в вышеуказанную карту и установкой запорной арматуры.
8. Заключение договор с МГУП "Мосводоканал" (Управление "Мосводосбыт") на прием хозяйственных сточных вод. Проектом предусмотреть установку прибора учета сточных вод. На тип и место установки прибора получить рекомендации в управлении "Мосводосбыт" по тел. 8 499 265 38 90.
9. Оформить акт-разграничения зон эксплуатационной ответственности сторон.
10. Проект рассмотреть дополнительно.

11. Передать в ПУ «Мосочиствод» копию комплекта исполнительной документации по сетям и сооружениям канализации поселка.

При получении разрешения на спуск сточных вод представить акт разграничения балансовой принадлежности канализационных сетей.

После завершения работ по реконструкции подземных инженерных коммуникаций и ввода объекта в эксплуатацию предусмотреть предоставление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, возникших в результате их реконструкции: на реконструируемую часть и на части объекта, не подвергшиеся реконструкции.

Заказчику при разработке котлованов и инженерных сооружений производить геомониторинг грунтов и инженерных коммуникаций попадающих в призму обрушений.

Размещение проектируемого объекта по отношению к действующим сетям водопровода и канализаций должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.02-84*, СНиП II-89-80*.

Проектирование и строительство сетей канализации должны выполняться силами и за счет средств заказчика (инвестора).


Разработать проект электрозащиты стальных трубопроводов от почвенной коррозии и от коррозии, вызванной наличием блуждающих токов (принятие в систему защиты смежных стальных сооружений определить после согласования с заинтересованными организациями). Проект электрозащиты представить в составе проекта на водоснабжение и (или) канализования.

При попадании стальных трубопроводов открытой прокладки в зоны защиты существующих СКЗ необходимость дополнительных мероприятий по их защите рассмотреть на стадии проектно-изыскательных работ.

Проекты канализования с мероприятиями по антикоррозионной защите представляются в МГУП "Мосводоканал" в двух экземплярах.

При проектировании предусматривать создание и сдачу в ОПС ГУП "Мосгоргеотрест" электронной копии проектов водоснабжения и канализования. Электронные копии проектов должны быть сформированы согласно требований ГУП "Мосгоргеотрест" по структуре и форматам данным электронной копии проектов подземных инженерных коммуникаций. Электронные копии проектов должны поставляться на CD-ROM.

Срок действия технических условий - 3 года

Директор ПУ "Мосочиствод"  С.М.Бакулин


Исполнитель Мухин В.А.

Телефон 8-495-348-92-13

Планшет

РКС ПУ_МОВ тел. 8-495-348-82-00

Заместитель директора Управления
"Мосводосбыт"

 Н.Ф.Зинченко