

**АКТ**

**приёмки законченного строительством объекта  
газораспределительной системы**

«25» апрель 2015 г.

Балашихинский р-он, в районе д. Дятловка, ДНП «Новый Мир» дома №№ 9,13,15,29,39,42,  
56,71,92,108,109,112,124,127,136,137,138,140,142,143,144,148,171,172,173,179,180,184,188,189,194.  
(наименование и адрес объекта)

Заказчик: ДНП «Новый Мир»

Приёмочная комиссия в составе: председателя комиссии-представителя заказчика  
председатель ДНП «Новый Мир» Ануфриев В.П.  
(фамилия, имя, отчество, должность)

технадзора заказчика Медведев А.А. ведущий специалист  
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель филиала  
ГУП МО «Мособлгаз» «Балашиха межрайгаз» Коровина Н.И. начальник РРЭС  
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органа Ростехнадзора Главный государственный инспектор Центрального  
Управления Ростехнадзора  
(фамилия, имя, отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА**

1 Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком) ООО «СНГ» начальник участка газоснабжения Цвек О.А.  
(наименование организации) (фамилия, имя, отчество, должность)

Представлен к приёмке законченный строительством газопровод высокого и среднего и низкого давления по адресу: Балашихинский р-он, в районе д. Дятловка, ДНП «Новый Мир»

Лобщ. = 4796,85 п.м.

(наименование объекта)

	Количество										
общая протяжённость п.м.	116,7	1216,1	1710,2	1190,4	355,50	3,95	2,40	4,25	191,5	3,7	2,15
подземный асп. ели- ный газопровод	116,7	1216,1	1710,2	1176,9	355,50	1,75	2,40	2,05	90,0	3,0	-
надземный аспредели- ельный газопровод	-	-	-	-	-	2,20	-	2,20	101,5	0,7	2,15
диаметр условный, мм.	Ду225	Ду110	Ду110	Ду63	Ду32	Ду 108	Ду 219	Ду108	Ду25	Ду 50	Ду 32
рабочее давление МПа	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,005
тип изоляции	ПЭ 100	ПЭ 100	ПЭ80	ПЭ80	ПЭ80	в.ус. н/из.	в.ус.	в.ус. н/из.	в.ус. н/из.	н/из.	н/из.
количество вводов, шт.									30 шт.	1 шт.	
на газопроводе установлено: арматуры FRIOLEN				1 шт.	30 шт.						
арматуры, шт. ГШК									31 шт.		1 шт.

Запорные устройства, Задвижка AVK	1 шт.	2 шт.	5 шт.	6 шт.						
Изолирующие соединения, ТИС НЭМС Ду25мм						1 шт.		1 шт.		31 шт.
Футляры, шт.	1 шт. Ду400 ПЭ 100 L=103				31 шт. Ду110 ПЭ80 L=0,7	1 шт Ду225 ПЭ 100 L= 0,8	1 шт Ду225 ПЭ 100 L=0,8			

На законченном строительстве объекта:

Балашихинский р-он, в районе д. Дятловка, ДНП «Новый Мир»  
(наименование объекта)

выполнены следующие работы: газопровод высокого давления Лобщ. = 1339,15 п.м.  
газопровод среднего давления Лобщ. = 3455,55 п.м.  
газопровод низкого давления Лобщ. = 2,15 п.м.

Проект № 15-2013-ГСН, ГСВ ООО «Бизнес Стафф»  
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:  
начало работ «17» декабря 2014 г окончание работ «24» «11» 2015 г.  
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченном строительстве объект предъявлена в объёме, предусмотренном СНиП 42-01-2002, ТСН по приёмке.

Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, провела, при необходимости (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(вид испытаний)

Решение приёмочной комиссии

1, Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002, ТСН.

2. Предъявленный к приёмке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией итать принятым заказчиком с «25» «апрель» 2015 г.

**ОБЪЕКТ ПРИНЯТ**

Председатель комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

Ануфриев В.П.

Представитель  
Филиала ГУП МО «Мособлгаз»  
«Балашиха межрайгаз»

(подпись, Ф.И.О.)

Коровина Н.И.

Технадзора заказчика

(подпись, Ф.И.О.)

Медведев А.А.

**ОБЪЕКТ СДАН**

Представитель  
Подрядчика (Генерального подрядчика)

(фамилия, имя, отчество, должность, подпись)

Цвек. О.А.

Представитель  
Органа Ростехнадзора

(подпись, Ф.И.О.)

